

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE

Adaptation professionnelle sur les branchements BT hors tension

- Objectif :** Acquérir les compétences requises pour exécuter en toute sécurité des travaux et des dépannages hors tension sur des branchements BT aériens nus et isolés en respectant la réglementation, les règles techniques et mécaniques.
- Public concerné :** Tout public devant opérer sur les branchements d'un distributeur.
- Pré requis :** Savoir lire, écrire et parler le français (*formation adaptée possible sous condition*).
Être habilité a minima B1
Maîtriser la réglementation des travaux en hauteur et savoir mettre en œuvre différents moyens d'ascension (notamment échelles et grimpettes).
La participation à la formation nécessite d'être en possession des équipements de protection individuelle adaptés aux travaux visés.
Ces prérequis seront vérifiés en début de stage et conditionneront la poursuite de la formation. Des tests théorique et pratique participeront à cette vérification.
- Durée :** 5 jours en continu (35 heures).
- Pédagogie :** La progression pédagogique s'appuie sur la présentation de la réglementation et une partie théorique sur la technologie des branchements BT.
Cette formation est réalisée par des formateurs formés et qualifiés dans le domaine concerné et de la maîtrise des risques.
70 % du temps est consacré à des travaux pratiques en situation réelle.
- Évaluation des acquis :** Évaluation sur les aspects théoriques et / ou pratiques vue en session.
- Outils pédagogiques :** Salle de cours, vidéoprojecteur, écran.
Dossiers pédagogiques et techniques.
Plateforme technique BT.
Outillages et matériels spécifiques.
- Accessibilité :** En cas de restriction médicale ou autres restrictions, un plan de compensation individuel pourra être mis en œuvre en amont de l'inscription, sur demande et sur validation de la faisabilité technique.
- Dotation du stagiaire :** Documents, vêtement et EPI nécessaires (**voir la liste détaillée au verso**)
- Documents de fin de formation :** Attestation de formation
- Lieu :** PONT-DU-CHÂTEAU (63).

CONTENU DU STAGE

1 – Accueil et présentation de la formation

2 – Évaluation des prérequis théorique

- Questionnaire théorique

3 – Théorie

- Rappel NF C 18-510
 - o Chapitre 7 « la consignation »
 - o Document d'accès au réseau
- La signalisation temporaire de chantier

4 – Technologie sur les branchements aériens BT « NF C 14 100 »

- Branchements Aériens.
- Branchements Aéro souterrains.
- Branchements sur façade.
- Branchement provisoire.

5 – Travaux Pratiques

- Réalisation d'un balisage de chantier
- Réalisation d'une consignation d'un réseau aérien nus
- Réalisation et raccordement d'un branchement aérien sur un réseau BT nu
- Réalisation d'une consignation d'un réseau aérien isolé
- Réalisation et raccordement d'un branchement aéro-souterrain sur un réseau BT en câble isolé torsadé
- Réalisation et raccordement d'un branchement sur façade
- Réalisation et raccordement d'un branchement provisoire.

Remarque : Une évaluation sur la connaissance des procédures et sur la pratique est réalisée lors des différentes mises en situation.

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L'INSCRIPTION

- Bulletin d'inscription.

DOCUMENTS QUE DOIT POSSÉDER LE STAGIAIRE POUR SUIVRE LE STAGE

- Titre d'habilitation électrique (**Habilitation B1 minimum**).

VÊTEMENTS ET EPI QUE DOIT POSSÉDER LE STAGIAIRE POUR SUIVRE LE STAGE

- Vêtements de travail (*couvrant les bras et les jambes, non propagateur de la flamme et ne comportant pas de pièces conductrices, NF EN 61482-2 et NF EN ISO 14116*) pour consignation et mesurage.
- Vêtements de pluie.
- Paire de chaussures de sécurité (NF EN ISO 20345).
- Casque d'électricien avec jugulaire (NF EN 397) et équipement de protection oculaire et faciale (NF EN 166).
- Paire de gants composites (à la taille du stagiaire, NF EN 60903 classe 00 ou 0) pour consignation et mesurage.

ou

- Paire de gants isolants 500 V en latex pour électricien (à la taille du stagiaire, NF EN 60903 classe 00 ou 0) pour consignation et mesurage

+

- Paire de surgants pour électricien en cuir à crispin (à la taille du stagiaire, NF EN 388) pour consignation et mesurage.

- Paire de gants de manutention (à la taille du stagiaire).
- Pour l'ascension des supports : Harnais-ceinture ou un harnais de sécurité équipé, conforme aux normes en vigueur (longe de maintien au poste de travail de **4 m**, longe d'antichute équipée d'un absorbeur d'énergie, anneau de sangle **1,20 m** pour création d'un point d'ancrage fiable, sacoche à outils).